

## 既存施設概要（101区画）

区画内装	
床	コンクリート金コシ仕上（コンコースFL-50mm）
壁	LGS65下地石膏ボード貼（厚12.5二枚貼）
天井	無（コンクリート躯体現し） （想定天井：コンコース側シャッター下部 CH2000mm、奥側 CH2500mm）
建具	コンコース面防火防煙シャッター3面（潜扉2か所）

機械設備		
給水	天井内位置に25Aステンレス管引込（私設メータ有）	
雑排水	床上面位置に100A耐火二層VP管引込	
換気	給気	天井内位置に給気ダクト外口300mm×300mm（風量1800m <sup>3</sup> /h）
	排気	無し（天井内～コンコースへパスタダクト外方式を想定）
	厨房排気	無し（設置困難）
空調	室内機、室外機	無し
	冷蔵庫用室外機	（室外機置場は旧市庁舎口排気風洞内（冷媒管延長約150m）

電気設備	
電灯	区画内に開閉器盤（定格3相4線AC105/182V、100A）、 設備容量20KVA、「200Vは別途設備要す」
動力	区画内に開閉器盤（定格3相3線AC200V、100A）、 設備容量30KVA、
電話	空盤のみ
光回線	無し
TV	区画内に端子（5C-FB、地上デジタルのみ）

※電灯・動力の設備容量アップは要協議とする。（増加可能量は不明）

防災設備	
防火防煙シャッター	3か所（電源は駅舎分電盤より）
非常照明	2か所（電源は店舗分電盤から接続）
スプリンクラー	15か所
自動火災報知設備	1か所
非常放送	2か所
誘導灯	無し
排煙設備	1か所
消火器	無し

※防災設備を移設・新設等の改修はA工事とする。