

区画内装	
床	コンクリート構造躯体のまま
壁	石膏ボード（厚12.5+9.5）（1時間耐火）
天井	コンクリート構造躯体のまま
建具	防火シャッター、防火戸

※天井の下地・ボード設置はA工事とする。

機械設備		
給水	25A	
汚水	100A	
換気	給気	天井内に給気ダクト（風量570m <sup>3</sup> /h）
	排気	コンコースへ自然排気 又は パスダクト設置
	厨房排気	無し（設置不可）
空調	室内機、室外機	無し
	冷凍機用室外機	室外機置場は第一換気機械室。 店舗～第一換気機械室間の冷媒管・制御配線は設置済 ①空調用 : 12.7φ×25.4φ ②冷凍機用 : 9.5φ×22.2φ ③予備 : 9.5φ×15.9φ
ガス	無し（設置不可）	

電気設備	
電灯	区画内に開閉器盤（3相4線105V/182V） 設備容量20kVA
動力	区画内に開閉器盤（3相3線210V） 設備容量30kW （空調室外機の動力は第一換気機械室の分電盤から供給）
電話	無し（引込可能）
光回線	無し（引込可能）

防災設備	
防火シャッター	4か所
非常照明	無し
スプリンクラー	無し
煙感知器	無し
非常放送	無し
誘導灯	無し
排煙設備	天井内に排煙ダクト
消火器	無し

※消火器を除く防災設備設置はA工事とする。