

既存施設概要

| 区画内装 | |
|------|-----------------------------|
| 床 | コンクリート金ゴテ+タイルカーペット |
| 壁 | 石膏ボード t=12.5 mm+不燃クロス、ソフト巾木 |
| 天井 | シーリング石膏ボード t=12.5 mm+AEP塗装 |
| 建具 | 鋼製自動ドア（耐熱強化ガラス）（特定防火設備） |

| 区画外装 | |
|------------|------------------|
| 内照式看板 | 区画外壁上端 |
| LEDポスターパネル | 区画外壁自動ドア横（A0サイズ） |

| 機械設備 | | |
|------|-----------------------|--|
| 給水 | 20A（現状、壁に埋設。手洗い器等なし。） | |
| 汚水 | 50A | |
| 換気 | 給気 | 天井に給気用パスタクト（全面コンコースから給気） |
| | 排気 | 天井に換気扇（隣接する職員通路に廃気：風量 280 m ³ /h） |
| | 厨房排気 | 無し（設置不可） |
| 空調 | 室内機、室外機 | 壁掛け型パッケージエアコン |
| | 冷蔵庫用室外機 | 区画裏手のメンテナンススペースに室外機設置 |
| ガス | 無し（設置不可） | |

| 電気設備 | |
|------|----------------------------|
| 電灯 | 設備容量 15kVA「单相3線 100V/200V」 |
| 電話 | 引込済 |
| 光回線 | 無し（引込可能） |

| 防災設備 | |
|---------|---------------------|
| 防火自動ドア | 1か所 |
| 非常照明 | 1か所 |
| スプリンクラー | 2か所 |
| 煙感知器 | 1か所（2種） |
| 非常放送 | 1か所 |
| 誘導灯 | なし |
| 排煙設備 | 1か所（区画内に手動開放スイッチあり） |
| 消火器 | 無し |

※防災設備を移設・新設等の改修はA工事とする。